



Zertifikat

Dieses Zertifikat ersetzt Zertifikat Nr. Q-06330-100-006-Z01.
Die Adresse des Auftraggebers wurde angepasst.

Prüfgegenstand

DisboPOX W 453

Grundierung: DisboPOX W 443 = 200 g/m²

Beschichtung: DisboPOX W 453 = 3500 g/m²

Auftraggeber

DAW SE

Roßdörfer Straße 50

64372 Ober-Ramstadt

Zertifikatsnummer

Q-06330-100-006-Z01.1

Auftragsdatum

10.11.2022

Berichtsdatum

15.12.2022

Probennummer

90114813

Prüfauftrag

Bestimmung der Rutschhemmung nach DIN EN 16165:2021-12


- *Prüfung durch beschuhtes Begehen einer schiefen Ebene – Winkel des Ausrutschens*
- *Tribometer-Prüfung – Gleitreibungskoeffizient*

Ergebnisse

Norm/Prüfvorschrift	Messwert/Ergebnis	Bemerkung
DIN EN 16165 Anhang B	Winkel des Ausrutschens α_{shod} : 11° Klasse der Rutschhemmung: R 10	
DIN EN 16165 Anhang D	Gleitreibungskoeffizient μ Gleiter Gummi (trocken): 0,57 Gleiter Gummi (nass*): 0,48 Mischgleiter** (trocken): 0,48	* Lösung aus 0,1 %igem Natriumlaurylsulfat ** Mischgleiter: Gummi + Leder

Alle ergänzenden Informationen zu den genannten Messwerten/Ergebnissen liegen im RMI vor.

i. V. Dipl.-Ing. (FH) Markus Meyer
Technischer Leiter
Prüf- und Anwendungstechnik



i. A. Dr.-Ing. Vanessa Kaune
Laborleiter
Prüftechnik

Dieses Zertifikat wird ausschließlich elektronisch erstellt und ist daher mit den elektronischen Signaturen gültig.

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Proben.

Eine auszugswise Veröffentlichung dieses Zertifikates ist nur mit schriftlicher Genehmigung des Dr. Robert-Murjahn-Institutes gestattet.