



Prüfbescheinigung T-00001-001-196-PB01

Auftraggeber: Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50
64372 Ober-Ramstadt

Prüfaufbau: **Disbon Parkhaus-System OS 11b**
Grundierung: DisboXID® 461 = 400 g/m²
Abstreuerung: DisboADD® 943 = 600 g/m²
Dichtungsschicht: DisboPUR® 921 PHS = 2700 g/m²
Abstreuerung: DisboADD® 943 = im Überschuss
Versiegelung: DisboXID® 926 PHS = 650 g/m²

Prüfauftrag: Bestimmung der Rutschhemmung nach DIN EN 16165:2023-02

- Prüfung durch beschuhtes Begehen einer schiefen Ebene – Winkel des Ausrutschens
- Tribometer-Prüfung – Gleitreibungskoeffizient

Bestimmung des Verdrängungsraumes nach DIN 51130:2014-02

Auftragsnummer: T-00001-001-196 / 200006192
Auftragsdatum: 08.11.2024
Prüfzeitraum: 25.02.2025 – 07.03.2025
Probennummer: 800042523

Ergebnisse: Winkel des Ausrutschens α_{shod} : 22°
Klasse der Rutschhemmung: R 11

Flächenbezogenes Volumen des Verdrängungsraumes: 5,0 cm³/dm²
Klasse des Verdrängungsraumes: V4

Gleitreibungskoeffizient μ

Gleiter Gummi trocken:	0,71
Gleiter Gummi nass:	0,67
Mischgleiter trocken:	0,66

Ober-Ramstadt, den 10.03.2025

i. V. Hendrik Hildebrand
Leitung Technik
Business Field Industrial and Special Surfaces (ISS)

i. A. Dr.-Ing. Vanessa Kaune
Prüftechnik
Business Field Industrial and Special Surfaces (ISS)

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Prüfkörper.
Eine auszugsweise Veröffentlichung dieser Prüfbescheinigung ist nur mit schriftlicher Genehmigung der DAW SE gestattet.