DEUTSCHE AMPHIBOLIN-WERKE VON ROBERT MURJAHN

Prüfbescheinigung T-00001-001-227-PB01

Auftraggeber:	Disbon GmbH Roßdörfer Straße 50 64372 Ober-Ramstadt
Prüfaufbau:	**DisboFLOOR® 465 SL + DisboADD® 956** Grundierung: Standard EP-Grundierung = 300 g/m² Beschichtung: DisboFLOOR® 465 SL = 1700 g/m² Mattierungsmittel: DisboADD® 956 = 30 g/m²
Prüfauftrag:	Bestimmung der Rutschhemmung nach DIN EN 16165:2023-02 • Prüfung durch beschuhtes Begehen einer schiefen Ebene – Winkel des Ausrutschens • Tribometer-Prüfung – Gleitreibungskoeffizient
Auftragsnummer:	T-00001-001-227 / 200008061
Auftragsdatum:	03.06.2025
Prüfdatum:	02.10.2025
Probennummer:	800055754

Ergebnisse:

Winkel des Ausrutschens α_{shod}:	8°
Klasse der Rutschhemmung:	**R 9**

Gleitreibungskoeffizient µ

Gleiter Gummi trocken:	0,42
Gleiter Gummi nass:	0,39
Mischgleiter trocken:	0,54

Ober-Ramstadt, den 17.11.2025

i. V. Hendrik Hildebrand
Leitung Technik
Business Field Industrial and Special Surfaces (ISS)

i. A. Dr.-Ing. Vanessa Kaune
Prüftechnik
Business Field Industrial and Special Surfaces (ISS)

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Prüfkörper.
Eine auszugsweise Veröffentlichung dieser Prüfbescheinigung ist nur mit schriftlicher Genehmigung der DAW SE gestattet.